



# РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

## Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите – Варна


Утвърдил:

Директор:

Румяна Радилова

### ДОКЛАД от

контролна проверка по прилагане на екологичното законодателство



Обект: "Далкия-Варна" ЕАД, гр. Варна

Дата на извършване на проверката: 12.06., 13.06. и 14.06.2012 г.

Място на извършване на проверката: гр. Варна

#### Цели на проверката:

Осъществяване на контрол по изпълнение на условията в комплексно разрешително (КР) № 84/2005 г. на "Далкия-Варна" ЕАД, гр. Варна (правоприемник на "Топлофикация-Варна" ЕАД) издадено от Министъра на околната среда и водите и актуализирано с Решение № 84-Н0-И0-А1/2009 г. на Изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по околна среда.

#### Извършени дейности:

Проверката е проведена на основание чл.120, ал. 5 от Закона за опазване на околната среда и чл. 21 от Наредбата за условията и реда за издаване на комплексни разрешителни за изграждането и експлоатацията на нови и експлоатацията на действащи инсталации.

За датите на проверката операторът предварително е уведомен с писмо на РИОСВ-Варна, изх.№ И-411/05.06.2012 г. относно организацията на работата и обхвата на проверката.

#### Констативна част:

Основната дейност на дружеството е производството на топлинна- и електро-енергия.

Контролът е извършен на място в дружеството от експерти на РИОСВ – Варна и БДЧР – Варна на условия от КР както следват:

#### 1. Условие 2. Инсталации обхванати от това разрешително

Общата номинална топлинна мощност на инсталацията по време на проверката е 37.7 MW при разрешена с КР - 166.92 MW.

#### 2. Условие № 5 – Управление на околната среда (СУОС)

Внедрена е и се прилага система за управление на околната среда;

Необходимите инструкции са разработени и се прилагат, като се водят дневници и протоколи изискващи се по СУОС.

#### 3. Условие № 8 – Използване на ресурси;

Използване на ресурси – всички разходни норми на единица продукция са спазени. Инструкциите са налични, дневниците и протоколите се водят.

#### 4. Условие № 9 – Емисии в атмосферата;



9000, гр. Варна, ул. "Ян Палах" №4

Тел: (+35952)678867, Факс: (+35952) 634593, e-mail: riosv-vn@inbox.contact.bg, www.riosv-varna.org

През 2012 г. инсталацията е работила само на гориво природен газ. Измерените емисии и газоходите на водогрейните котли и когенераторите не превишават НДЕ по контролираните замърсители на въздуха:

Изпълнени са всички условия, изискващи прилагане на инструкциите за експлоатация, поддръжка и контрол на технологичното оборудване.

**5. Условие № 10 – Емисии на отпадъчни води;**

Мониторинг на смесен поток (производствени, дъждовни и битово-фекални води) отпадъчни води се извършва съгласно изискването на комплексното разрешително. Не са констатирани превишения на индивидуални емисионни ограничения;

Не са констатирани залпови изпускания на замърсители в следствие на аварийна ситуация.

**6. Условие № 11 – Управление на отпадъците;**

Деятностите с отпадъци се извършват, съгласно условията в комплексното разрешително;

Образуваните отпадъци при работа на инсталацията не се различават по вид (код и наименование) и не превишават количествата, посочени в комплексното разрешително. Констатирано е превишаване на количеството на образувания отпадък с код и наименование 16 07 08\* - Отпадъци, съдържащи масла и нефтопродукти (към момента на проверката е 633,84 т., прогнозното количество е приблизително 900 т.) за което е уведомена РИОСВ – Варна. Отпадъкът е образуван при почистване на мазутния резервоар, преди неговото демонтиране;

Годишните отчети по отпадъци се представят в РИОСВ -Варна в законоустановения срок;

Не са установени неизпълнения на условия, свързани с управлението на отпадъците.

**7. Условие № 12 – Шум;**

Дружеството има направени собствени периодични измервания на нивата на шума, излъчван в околната среда през 2008 г. и 2010 г., които са в нормите;

В РИОСВ-Варна няма данни за постъпили жалби и сигнали за наднормен шум, излъчван в околната среда.

**8. Условие № 13 – Опазване на почвата и подземните води от замърсяване;**

Не е констатирано замърсяване на подземните води и почви на територията на площадката.

**9. Условие № 14 – Предотвратяване и действия при аварии;**

План за действие при бедствия и аварии е изготвен и утвърден от изпълнителния директор на дружеството.

Не са констатирани аварийни ситуации на площадката.

**10. Условие № 15 – Преходни и аномални режими на работа**

Прилага се инструкция за лускане и спиране на пречиствателните съоръжения. Изработен е план за аномални режими на работа.

**11. Условие № 16 – Прекратяване на работата на инсталациите или на части от тях**

Със Заповед на изпълнителния директор е прекратена експлоатацията на водогреев котел № 1 поради липса на производствена необходимост. Същият е демонтиран;

Съоръженията в цех за омокотяване на водата са изведени от експлоатация и демонтирани.