




**РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ**  
**Министерство на околната среда и водите**  
Регионална инспекция по околната среда и водите – Варна

Утвърдил,

Директор на РИОСВ:  
Румяна Радилова



**ДОКЛАД**

от контролна проверка по прилагане на екологичното законодателство

**Обект:** Градска пречиствателна станция за отпадъчни води "Генерал Тошево", стопанисвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Добрич

**Дата на извършване на проверката:** 12.09.2012 г.

**Място на извършване на проверката:** гр. Генерал Тошево

**Проверени фактори и компоненти на околната среда:**

- Води;
- Отпадъци.

**Цели на проверката:**

Осъществяване на контрол по изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда, Закона за водите и Закона за управление на отпадъците.

**Извършени дейности:**

За датата на проверката операторът е уведомен предварително с писмо на РИОСВ - Варна с изх. № И-606/04.09.2012 г. относно организацията на работата и обхвата на проверката.

На 12.09.2012 г. на основание чл. 148, ал. 3 от Закона за опазване на околната среда и Заповед №214/30.08.2012 г. на директора на РИОСВ - Варна се извърши проверка на ПСОВ "Генерал Тошево", находяща се в гр. Генерал Тошево.

Проверени са:

- Пречиствателни съоръжения;
- Изсушителни полета;
- Документи касаещи опазване на водите и управление на отпадъците.



9000, гр. Варна, ул. "Ян Палах" №4

Тел: (+35952)678863, Факс: (+35952) 634593, e-mail: riosv-vn@mbox.contact.bg, www.riosv-varna.org

## **Констативна част:**

### **1. Компонент „Вода“:**

На „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Добрич за градска канализационна система на гр. Генерал Тошево има издадено разрешително № 13740034/15.02.2010 г. за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти от директора на Басейнова дирекция за управление на водите в Дунавски район с център Плевен.

В ГПСОВ „Генерал Тошево“ постъпват за пречистване отпадъчните води от канализационната система на гр. Генерал Тошево.

Всички съоръжения в ГПСОВ „Генерал Тошево“ функционират в нормален технологичен режим. Измервателното устройство за количествата на заустените отпадъчни води е в изправност. Води се технологичен дневник, в който се отразяват текущите ремонти по съоръженията и количествата на заустените отпадъчни води.

Собствения мониторинг се изпълнява от акредитирана лаборатория към „В и К“ ЕООД, гр. Добрич, като резултатите се представят в РИОСВ – Варна.

Целостта на пломбата на саака на аварийния канал, поставена от експерти на РИОСВ – Варна, не е нарушена.

### **2. Фактор „Отпадъци“:**

Проверения обект е включен към разрешение за дейности с отпадъци със срок до 16.03. 2015 г. издадено от РИОСВ - Варна. От дейността на пречистване на отпадъчни води ГПСОВ „Генерал Тошево“ се генерират отпадъци с кодове 19 08 01, 19 08 02 и 19 08 05.

Генерираните отпадъци от решетки и сита се съхраняват в метален контейнер на открита площадка. Утайките се обезводняват в две изсушителни полета с обща площ 726 кв.м. Отпадъците от нияскоуловителите се съхраняват на бетонизирана площадката.

Отчетността е водена редовно в три отчетни книги заверени от РИОСВ – Варна.

### **Приоритети за последваща контролна дейност:**

- Проследяване изпълненията на условията, поставени в разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води, както и извършване на контролен мониторинг;
- Законосъобразно управление на генерираните от дружеството отпадъци.