



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ  
Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите – Варна

Утвърдил,

Д



ДОКЛАД

от контролна проверка по прилагане на екологичното законодателство

**Обект:** Пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) "Белослав", стопанисвана от "Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД, гр. Варна

**Дата на извършване на проверката:** 29.09.2012 г.

**Място на извършване на проверката:** гр. Белослав

**Проверени компоненти и фактори на околната среда:**

- Води;
- Отпадъци;

**Цели на проверката:**

Осъществяване на контрол по изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда, Закона за водите и Закона за управление на отпадъците, както и подзаконовите нормативни актове.

**Извършени дейности:**

За датата на проверката операторът е предварително уведомен с писмо на РИОСВ - Варна с изх. № И-610/05.09.2012 г., относно организацията на работата и обхватът на проверката.

На 29.09.2012 г. на основание чл. 148, ал. 3 от Закона за опазване на околната среда и Заповед № 213/30.08.2012 г. на директора на РИОСВ - Варна се извърши проверка на ПСОВ "Белослав", находяща се в гр. Белослав.



9000, гр. Варна, ул. "Ян Палах" №4

Тел: (+35952) 678872, Факс: (+35952) 634593, e-mail: riosv-vn@mbox.contact.bg, www.riosv-varna.org

Проверени са:

- Пречиствателни съоръжения;
- Канализационно-помпепни станции;
- Изсушителни полета;
- Документи касаещи опазване на водите и управление на отпадъците.

Констативна част:

**1. Компонент „Води“:**

За обект ПСОВ “Белослав” има издадено разрешително № 23210001/01.06.2007 г. за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти на община Белослав от директора на Басейнова дирекция за управление на водите в Черноморски район. ПСОВ “Белослав” е предоставена за управление и техническа експлоатация на “Водоснабдяване и канализация – Варна” ООД. По изгълнение на условията в горецитиралото разрешително е установено следното:

Измервателното устройство за количествата на пречистените отпадъчни води е в изправност. Отчетените количества се записват ежедневно в дневник.

Пунктовете за собствен мониторинг са обозначени трайно. Осигурен е безопасен достъп.

Собственият мониторинг се изпълнява от акредитирана лаборатория към “Водоснабдяване и канализация - Варна” ООД, гр. Варна, като резултатите се представят в РИОСВ – Варна.

Целостта на пломбата, поставена от РИОСВ – Варна на савака на аварийната канал на вход на ПСОВ “Белослав” не е с нарушенна целост. Аварийния савак след механично съчленяване преди SBR реакторите не е подгответен за пломбиране.

Складовете за съхранение на химикали, реагенти и горива са с бетонирани подове и при свентуален разлив няма да бъде допуснато замърсяване на водоприемника.

Води се експлоатационен дневник, в който се отразяват работата и ремонтните дейности по съоръженията. През 2012 г. не са констатирани аварийни ситуации, които да налагат изпускане на непречистни отпадъчни води във водоприемника.

В КПС “Белослав”, КПС “Бриз” и КПС “Страшимирово” са изградени преливници, след които част от отпадъчните води при дъждовно време се заустват в канал свързващ Белославско с Варненско езеро. В КПС “Страшимирово” е предвиден на вход и аварисън канал, савака на който е пломбирован от РИОСВ – Варна. В КПС “Белопал” е предвиден аварисън савак, който в затворено положение насочва отпадъчните води към канал свързващ Белославско с Варненско езеро. При проверката е установено, че савака е в отворено положение. Не е установено изтичане на отпадъчни води от преливниците на канализно – помпепните станции.

## **2. Фактор „Отпадъци“:**

ПСОВ “Белослав” е включена като площадка № 2 в разрешение за дейности с отпадъци издадено от РИОСВ – Варна на “Водоснабдяване и канализация - Варна” ООД, гр. Варна, със срок на действие до 31.12.2015 г.

На птираната площадка се генерираят следните отпадъци с код и наименование:

- 19 08 01 - отпадъци от решетки и сита;
- 19 08 02 - отпадъци от пясъкоуловители;
- 19 08 05 - утайки от пречистване на отпадъчни води от населени места.

Отпадъците от решетки и сита се съхраняват в три метални варела на открита бетонирана площадка.

Отпадъци от пясъкоуловителя се съхраняват на бетонирана площ с площ 114 кв. м. Отпадъци с код 19 08 05 се обезводняват на 3 броя изсушителни полета.

Отчетността се води редовно в заверена от РИОСВ – Варна отчетна книга по отпадъците.

### **Заключение**

Дружеството извършва дейности в съответствие с изискванията на Закона за оглавяване на околната среда, Закона за водите и Закона за управление на отпадъците, както и подзаконовите нормативни актове.

На управителя на дружеството е ладено следното предписание и с определен срок за неговото изпълнение:

Да се подготви за пломбиране аварийния савак след механичното стъпало преди SBR.

Срок: 08.10.2012 г.

### **Приоритети за последваща контролна дейност:**

- Проследяване изпълнението на направеното предписание;
- Проследяване изпълненията на условията, поставени в разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води, както и извършване на контролен мониторинг;
- Законосъобразно управление на генерираните от дружеството отпадъци.