



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ  
Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите – Варна

Утвърдил

Директор на РИОСВ-Варна  
Вянян Радяков



ДОКЛАД  
от

контролна проверка по прилагане на екологичното законодателство

**Обект:** на "ЕЙ И ЕС ГЕО ЕНЕРДЖИ" ООД, гр. София

**Дата на извършване на проверката:** 26.09.2012 г.

**Място на извършване на проверката:** землищата на селата Българево, Свети Никола, Хаджи Димитър и Поручик Чунчево, община Каварна, област Добрич

**Проверени компоненти и фактори на околната среда:**

- Проверка по изпълнение на условия в Решение № ВА 1-2/114/2007 г. по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), в т.ч. и по компонент почви.

**Цели на проверката:**

Осъществяване на контрол по изпълнение на условия в Решение № ВА 1-2/114/2007 г. по ОВОС.

**Извършени дейности:**

За датата на проверката възложителят предварително е уведомен с писмо на РИОСВ-Варна изх. № И-633/20.09.2012 г. относно организация на работата и обхвата на проверката.

На 26.09.2012 г., на основание чл. 148, ал. 3 от Закона за опазване на околната среда и Заповед № 238/20.09.2012 г. на директора на РИОСВ-Варна се извърши проверка на "ЕЙ И ЕС ГЕО ЕНЕРДЖИ" ООД, гр. София – Ветроенергиен парк в землищата на селата Българево, Свети Никола, Хаджи Димитър и Поручик Чунчево, община Каварна, област Добрич.

Проверени са:

- Територията на Ветроенергийния парк в землищата на селата Българево, Свети Никола, Хаджи Димитър и Поручик Чунчево, община Каварна, област Добрич;
- Документи, свързани със законовите и подзаконовите нормативни актове по околната среда.

**Констативна част:**

Основната дейност на дружеството е производство на електрическа енергия от възобновяем източник – вятъра.

1. Контрол по изпълнение на условия в Решение № ВА 1-2/114/2007 г. по ОВОС по време на експлоатация.

Представени са следните документи:

1. Копие от Разрешение за ползване СТ-05-1630/20.03.2010 г.



9000, гр. Варна, ул. "Ян Палах" №4

Тел: (+35952)678855, Факс: (+35952) 634593, e-mail: riosv-vn@mbox.contact.bg, www.riosv-varna.org

2. Копие от Разрешение за ползване СТ-05-276/22.12.2009 г.

3. Доказателства за изпълнение на условия по т. 31, 32, 33, 34 и 35 от Решение № ВА 1-2/114/2007 г. по ОВОС.

“ЕЙ И ЕС ГЕО ЕНЕРДЖИ” ООД изпълнява условията поставени в Решение № ВА 1-2/114/2007 г. по ОВОС.

## **2. Компонент „Почви”**

Нарушените терени под електропровода, кабелните трасета и площадките на ветрогенераторите са възстановени чрез обратно насипване на земни маси и върху тях е застлан хумусен пласт. Към настоящият момент възстановените земи се използват за земеделски цели – обработени и засети със земеделски култури. Излишните земни маси са депонирани на общинско депо за неопасни отпадъци. Не се наблюдават замърсявания с отпадъци.

При проверката са представени следните документи: Проект за техническа и биологична рекултивация на нарушените терени, съгласуван от МОСВ.

“ЕЙ И ЕС ГЕО ЕНЕРДЖИ” ООД спазва разпоредбите и изискванията на Наредба № 26 за рекултивация на нарушени терени, подобряване на слабопродуктивни земи, отнемане и оползотворяване на хумусния пласт.

### **Заклучение:**

Мерките заложи в проекта за рекултивация са изпълнени. Условията поставени в Решение № ВА 1-2/114/2007 г. по ОВОС по време на експлоатация: точки 31 и 32 са изпълнени, а точки 33 и 34 се изпълняват.

На управителя на дружеството са направени следните предписания и са определени срокове за тяхното изпълнение:

1. Дейностите по извличане на флуорирани парникови газове от комутационна апаратура да се извършват от лица, притежаващи документ за правоспособност, издаден от Българската браншова камара на енергетиците.

Срок: постоянен.

Отговорник: Благовест Георгиев Начев

### **Приоритети за последваща контролна дейност:**

- Проследяване изпълнението на направеното предписание;
- Изпълнение на условията по време на експлоатация и извеждане от експлоатация в Решение № ВА 1-2/114/2007 г. по оценка на въздействието върху околната среда.