



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ  
Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите – Варна

Утвърдил,

Директор на РИОСВ:



**ДОКЛАД**

от контролна проверка по прилагане на екологичното законодателство

**Обект:** Градска пречиствателна станция за отпадъчни води (ГПСОВ) "Добрич", стопанисвана от "Водоснабдяване и канализация" ЕООД, гр. Добрич

**Дата на извършване на проверката:** 12.09.2012 г.

**Място на извършване на проверката:** землището на с. Врачанци, общ. Добрич

**Проверени компоненти и фактори на околната среда:**

- Водни;
- Отпадъци.

**Цели на проверката:**

Осъществяване на контрол по изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда, Закона за водите и Закона за управление на отпадъците, както и подзаконовите нормативни актове.

**Извършени дейности:**

За датата на проверката операторът е предварително уведомен с писмо на РИОСВ - Варна с ихх. № И-606/04.09.2012 г., относно организацията на работата и обхвата на проверката.

На 12.09.2012 г. на основание чл. 148, ал. 3 от Закона за опазване на околната среда и Заповед № 215/30.08.2012 г. на директора на РИОСВ - Варна се извърши проверка на ГПСОВ "Добрич", находяща се в землището на с. Врачанци, общ. Добрич

Проверени са:

- Пречиствателни съоръжения;
- Изпускателни полети;



9000, гр. Варна, ул. "Ян Палах" №4

Тел: (+35952)678872, Факс: (+35952) 634593, e-mail: riosv-vn@mbox.contact.bg, www.riosv-varna.org

- Документи касаещи описване на водите и управление на отпадъците.

#### **Констативна част:**

Основна дейност на ПСОВ "Добрич" е пречистване на отпадъчни води от канализационната система на гр. Добрич.

#### **1. Компонент „Води“:**

На "Водоснабдяване и канализация" ЕООД, гр. Добрич за обект ГПСОВ "Добрич" има издадено разрешително № 1314 0148/15.02.2010 г. за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти от директора на БДУВДР - Плевен.

Съоръженията по технологичния път на пречистване на водата функционират.

Измервателното устройство за количествата на заустените пречистени отпадъчни води е в изправност. Ежедневните количества на заустените отпадъчни води се отразява в дневник.

Водят се технологични дневници от служителите на ПСОВ, където се отразяват аварията по съоръженията.

Собственият мониторинг се извършва два пъти месечно от акредитирана лаборатория към "Водоснабдяване и канализация" ЕООД, гр. Добрич, като резултатите се представят в РИОСВ – Варна.

Поради настъпила аварийна ситуация е нарушена целостта на пломбата на савака на аварийния канал на ГПСОВ "Добрич, за което РИОСВ – Варна е уведомена своевременно с писмо вх. № 26-00-4912/08.08.2012 г. При проверката е извършено пломбиране на савака на аварийния канал.

#### **2. Фактор „Отпадъци“:**

ГПСОВ "Добрич" е включена като площадка № 1 в разрешение за дейности с отпадъци № 03 - ДО - 483-00/19.05.2010 г., издадено от РИОСВ – Варна на "Водоснабдяване и канализация" ЕООД, гр. Добрич, със срок на действие до 16.03.2015 г.

На цитираната площадка се генерират следните отпадъци с код и наименование:

- 19 08 01 - отпадъци от решетки и сита;
- 19 08 02 - отпадъци от пясъкоуловители;
- 19 08 05 - утайки от пречистване на отпадъчни води от населени места.

Отпадъци от решетки и сита се съхраняват в четири метални контейнера на открита площадка. Предават се на депо за ТБО при с. Богдан, съгласно сключен договор с община Добрич. Отпадъците от пясъкоуловители се съхраняват в изсушително поле с площ около 30 кв. м. Отпадъци с код 19 08 05 се подлагат на обезводняване в четиридесет броя изсушителни полета с обща площ - 19284 кв. м. (по план), след което се съхраняват на открита площадка с обща площ не по – малко от 200 кв.м. Същата не фигурира в гореситираното разрешение за дейности с отпадъци и е разположена на 500 м. в дясно от централния вход на ГПСОВ "Добрич".

Отчетността се води редовно в три броя заверени от РИОСВ – Варна отчетни книги по отпадъците.

#### **Заключение**

Не е констатирано несъответствие с изискванията на Закона за водите.

Дружеството извършва дейност по временно съхраняване на отпадъците, генерирани от дейността си.

На управителя на дружеството са дадени следните предписания и са определени срокове за тяхното изпълнение:

1. Да се преустановят дейностите по третиране (съхраняване) на отпадъци на площадка, разположена на 500 м вдясно от централния вход на ГПСОВ "Добрич", с. Врачанци.

Срок: Постоянен

2. Да се отстранят натрупаните утайки от площадката, находяща се в близост до ГПСОВ "Добрич", с. Врачанци.

Срок: 12.10.2012 г.

#### **Приоритети за последваща контролна дейност:**

- Проследяване изпълненията на условията, поставени в разрешително № 1314 0148/15.02.2010 г. за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърностни води, както и извършване на контролен мониторинг;
- Законосъобразно управление на генерираните от дружеството отпадъци.