



# РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

## Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите – Варна

Утвърди:



Румяна Радилова

### ДОКЛАД

от контролна проверка по прилагане на екологичното законодателство

Обект: "Гранд хотел Варна" АД, гр. Варна, к.к. "Св. Св. Константин и Елена"

Дата на извършване на проверката: 12.07.2012 г.

Място на извършване на проверката: "Гранд хотел Варна" АД, гр. Варна, "Св. Св. Константин и Елена"

Проверени компоненти и фактори на околната среда:

- Атмосферен въздух;
- Води.

Цели на проверката:

Осъществяване на контрол по изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда, Закона за чистотата на атмосферния въздух, Закон за водите, Наредба за установяване на мерки по прилагане на Регламент (ЕО) № 1005/2009 относно веществата, които нарушават озоновия слой.

Извършени дейности:

За датата на проверката операторът е уведомен предварително с писмо на РИОСВ-Варна с изх. № И-502/29.06.2012 г. относно организацията на работата и обхвата на проверката.

На 12.07.2012 г., на основание чл. 148, ал.3 от Закона за опазване на околната среда и Заповед № 171/29.06.2012 г. на директора на РИОСВ-Варна се извърши проверка на "Гранд хотел Варна" АД, гр. Варна, "Св. Св. Константин и Елена".



9000, гр. Варна, ул. "Ян Палах" №4

Тел: (+35952)678871, Факс: (+35952) 634593,  
e-mail: riosv-vn@mbox.contact.bg, www.riosv-varna.org

Проверени са:

- Чилърни инсталации;
- Котелна централа;
- Пречиствателна станция;
- Помпена станция.

**Констативна част:**

“Гранд хотел Варна” АД, гр. Варна, “Св. Св. Константин и Елена” е с основен предмет на дейност хотелиерство и ресторантьорство.

#### **1. Компонент “Атмосферен въздух”:**

В обекта са инсталирани два броя климатични системи – вода/въздух “TRANE”, работещи с фреон 22, в количество 94кг. + 53 кг. (два кръга).

Представени бяха досиета на системите, от които се установи, че последна проверка за херметичност е извършена на 16.05.2012 г., пропуски не са установени.

Поддръжката и ремонта на инсталациите се извършва от “Икас” ЕООД, гр. Варна.

В обекта са инсталирани 4 бр. водогрейни котли:

- 1 бр. водогрейни котли КОН 1500 kW, с работно гориво промишлен газьол /използва се като резервен при аварийни ситуации на действащите котли./;

- 1 бр. водогрейни котли “Варме Пана” 1200 kW, с работно гориво промишлен газьол /използва се като резервен при аварийни ситуации на действащите котли./;

- 1 бр. водогрееен котел № 1, с номинална мощност 1.25 MW, работно гориво природна газ;

- 1 бр. водогрееен котел № 2, с номинална мощност 1.196 MW, работно гориво природна газ.

Дружеството е извършило собствени периодични измервания на емисии на вредни вещества, отделяни в атмосферен въздух от дейността на водогрейни котли с № 1 и № 2, представени в РИОСВ – Варна с писмо с вх. № 26-00-5051/27.09.2011 г. Резултатите са в НДЕ.

#### **2. Компонент “Води”:**

Отпадъчните води от хотела са заустени в новонизградена помпена станция, изградена в непосредствена близост до пречиствателна станция за отпадъчни води, собственост на “Гранд хотел Варна” АД. Отпадъчните води са насочени към помпената станция от есента на 2010 г.

При огледа на ПСОВ се установи, че същата не функционира. Изградена е нова канализация, която директно включва отпадъчните води в помпената станция.

Помпената станция е реализирана със средства от ПУДОС, но не е въведена в експлоатация.

Не се констатира изтичане на непречистени отпадъчни води в Черно море.

**Заключение:**

Дружеството извършва дейността си в съответствие с изискванията на Закона за опазване на околната среда, Закона за чистотата на атмосферния въздух, Закон за водите, Наредба за установяване на мерки по прилагане на Регламент (ЕО) № 1005/2009 относно веществата, които нарушават озоновия слой и Наредба № 6.

**Приоритети за последваща контролна дейност:**

- спазване изискванията на Наредба, приета с ПМС № 324;
- спазване изискванията на Наредба № 6;
- Законосъобразно управление на отпадъчните води.