



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите – Варна

Утвърдил:

Директор на РИОСВ:

Румяна Раилкова

ДОКЛАД

от

контролна проверка по прилагане на екологичното законодателство



Обект: "Мандра Рилци" ЕООД, гр. Добрич

Дата на извършване на проверката: 02.11.2012 г.

Място на извършване на проверката: гр. Добрич

Проверени компоненти и фактори на околната среда:

- Въздух;
- Отпадъци;
- Шум.

Цели на проверката:

Осъществяване на контрол по изпълнение на изискванията на *Закон за управление на отпадъците*, *Закона за чистотата на атмосферния въздух* и *Закона за защита от шума в околната среда*, както и подзаконовите нормативни актове по прилагането им.

Извършени дейности:

За датата на проверката операторът предварително е уведомен с писмо на РИОСВ-Варна изх.№ И-628/2/ 15.10.2012 г. относно организацията на работата и обхвата на проверката.

На 02.11.2012 г., на основание чл.148, ал.3 от *Закона за опазване на околната среда* и Заповед № 249/ 11.10.2012 г. на директора на РИОСВ - Варна се извърши проверка на "Мандра Рилци" ЕООД, гр. Добрич – млекопреработвателно предприятие.

Констативна част:

Основната дейност на дружеството е млекопреработване.

С нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот "Сердика 90" АД, гр. Добрич продава на "Нова сердика Добрич" ЕАД сградите и съоръженията. "Нова сердика Добрич" ЕАД отдава под наем сградите и съоръженията на "Мандра Рилци" ЕООД.

1. Фактор "Отпадъци":

Към момента на проверката се констатира, че се съхраняват отпадъци от пластмасови, хартиени, картонени опаковки, излезли от употреба гуми, флуоресцентни тръби, отработени масла, опаковки от дървесни материали и битови отпадъци.

Всички генерирани от дейността на дружеството отпадъци се съхраняват предварително съгласно нормативните изисквания.



9000, гр. Варна, ул. "Ян Палах" №4

Тел: (+35952)678877, Факс: (+35952) 634593, e-mail: riosv-vn@mbox.contact.bg, www.riosv-varna.org

За генерираните отпадъци от дружеството не е извършена класификация съгласно Наредба № 3.

2. Компонент "Атмосферен въздух"

През 2011 г. след като влиза във владение на млекопреработвателното предприятие "Мандра Рилци" ЕООД извършва ремонт на съществуващите хладилни инсталации, като е изтеглен фреон 22 и е сменен с R 404 и R 422.

Инсталациите, работещи с над 3 kg хл. агент на територията на площадката са както следва:

- 2 бр. компресори "Bitzer", работещ с фреон 404, в количество 10 kg;
- 1 бр. компресор "Aorin", работещ с фреон 422, в количество 10 kg;
- 2 бр. компресори "Copeland", работещ с фреон 422, в количество 20 kg;
- 3 бр. компресор "Bitzer", работещ с фреон 422, в количество 20 kg;
- 1 бр. компресор "Panfus", работещ с фреон 404, в количество 10 kg;
- 1 бр. компресор "Starcold", работещ с фреон 404, в количество 10 kg;
- 3 бр. компресори "Bitzer", работещ с фреон 404, в количество 20 kg;
- 2 бр. компресори "Copeland", работещ с фреон 422, в количество 20 kg;
- 1 бр. компресор "Copeland", работещ с фреон 422, в количество 10 kg;
- 1 бр. компресор "Copeland", работещ с фреон 404, в количество 10 kg;

От представените досиета на системите е видно, че последна проверка за херметичност е извършена на 16.09.2011 г. Пропуски не са установени.

В обекта са инсталирани 2 бр. парни котли:

- Парен котел № 1 с номинална мощност 8,74 MW с работно гориво природен газ;
- Парен котел № 2 с номинална мощност 5,8 MW с работно гориво природен газ.

Извършени са собствени периодични измервания на емисии на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от дейността на парен котел № 1, които са представени в РИОСВ – Варна и резултатите са в нормите за допустими емисии.

3. Фактор "Шум"

Основни източници на шум в границата на промишлената площадка са: млечни помпи, компресор за въздух, вакуум опаковъчни машини – 5 бр., електрокари, хладилни компресори – 15 бр., парни котли – 2 бр., камиони и мотокар.

Дружеството има направени собствени периодични измервания за нивата на шума, излъчван в околната среда през 2008 г., които са в нормите.

През 2012 г. са извършени контролни измервания на нивата на шума в околната среда. Анализът на резултатите показва, че по границата на производствената площадка и в мястото на въздействие шума е в граничните стойности.

На управителя на дружеството е направено следното предписание и е определен срок за неговото изпълнение:

1. Да се изготвят и представят в РИОСВ – Варна за утвърждаване работни листи за всички генерираните от дружеството отпадъци съгласно изискванията на Наредба № 3.

Заклучение:

- Дружеството спазва разпоредбите на Закона за чистотата на атмосферния въздух

Приоритети за последваща контролна дейност:

- Проследяване изпълнението на направеното предписание;
- Анализ на представени доклади за резултатите от собствен мониторинг;
- Законосъобразно управление на генерираните от дружеството отпадъци.