



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите – Варна



ДОКЛАД

СЪГЛАСНО ЗАПОВЕД
№ РД-986 / 13.11.2012 г.
на Министъра на ОСБ

от контролна проверка по прилагане на екологичното законодателство

Обект: Пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) "Албена", стопанисвана от "Водоснабдяване и канализация" ЕООД, гр. Добрич

Дата на извършване на проверката: 10.09.2012 г.

Място на извършване на проверката: к.к. Албена, общ. Балчик

Проверени компоненти и фактори на околната среда:

- Води;
- Отпадъци.

Цели на проверката:

Осъществяване на контрол по изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда, Закона за водите и Закона за управление на отпадъците, както и подзаконовите нормативни актове.

Извършени дейности:

За датата на проверката операторът е предварително уведомен с писмо на РИОСВ - Варна с изх. № И-606/04.09.2012 г., относно организацията на работата и обхвата на проверката.

На 10.09.2012 г. на основание чл. 148, ал. 3 от Закона за опазване на околната среда и Заповед № 214/30.08.2012 г. на директора на РИОСВ - Варна се извърши проверка на ПСОВ "Албена", находяща се в к.к. Албена, общ. Балчик

Проверени са:

- Пречиствателни съоръжения;
- Изсушителни полета;



9000, гр. Варна, ул. "Ян Палах" №4

Тел: (+35952)678872, Факс: (+35952) 634593, e-mail: riosv-vn@mbox.contact.bg, www.riosv-varna.org

- Документи касаещи опазване на водите и управление на отпадъците.

Констативна част:

Основна дейност на ПСОВ "Албена" е пречистване на отпадъчни води от канализационните системи на к.к. Албена и с. Кранево.

1. Компонент „Води“:

На "Водоснабдяване и канализация" ЕООД, гр. Добрич за обект ПСОВ "Албена" има издадено разрешително № 2334 0004/27.10.2008 г. за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърностни води от директора на БДЧР - Варна. В ПСОВ "Албена" постъпват за пречистване отпадъчни води от канализационните системи на к.к. Албена и с. Кранево.

Всички съоръжения в ПСОВ "Албена" по технологичния път на пречистване на водите функционират, с изключение на два броя аварирани аератора, в двата биобасейна. Аварии са отразени в технологичния дневник на станцията. Измервателното устройство за количествата на заустените пречистени отпадъчни води е в изправност. Ежедневните количества на заустените отпадъчни води се отразява в дневник.

Собственият мониторинг се извършва ежемесечно от акредитирана лаборатория към "Водоснабдяване и канализация" ЕООД, гр. Добрич, като резултатите се представят в РИОСВ – Варна.

Целостта на пломбите, поставени от РИОСВ – Варна на аварийните автоматични кранове на двата биобасейна не е нарушена.

Пречистените отпадъчни води се обеззаразяват през курортния сезон.

2. Фактор „Отпадъци“:

ПСОВ "Албена" е включена като площадка № 2 в разрешение за дейности с отпадъци № 03 - ДО - 483-00/19.05.2010 г., издадено от РИОСВ – Варна на "Водоснабдяване и канализация" ЕООД, гр. Добрич, със срок на действие до 16.03.2015 г.

На цитираната площадка се генерират следните отпадъци с код и наименование:

- 19 08 01 - отпадъци от решетки и сита;
- 19 08 02 - отпадъци от песъкоуловители;
- 19 08 05 - утайки от пречистване на отпадъчни води от населени места.

Отпадъци от решетки и сита се съхраняват в метален контейнер на открита площадка. Отпадъци от песъкоуловителите се съхраняват в четири броя изсушителни полета с обща площ - 72 кв. м. Отпадъци с код 19 08 05 се съхраняват в пет броя изсушителни полета с обща площ - 1905 кв. м. и окислително езеро с площ 3650 кв. м.

Генерираните отпадъци от дейността на станцията се предават на депо, съгласно сключен договор с община Балчик.

Отчетността се води редовно в заверени от РИОСВ – Варна отчетни книги по отпадъците.

Заклучение

Дружеството спазва разпоредбите на Закона за водите и извършва дейност по временно съхраняване на отпадъците, генерирани от дейността си, съгласно изискванията на Закона за управление на отпадъците.

Приоритети за последваща контролна дейност:

- Проследяване изпълненията на условията, поставени в разрешително № 23340004/27.10.2008 г. за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърностни води, както и извършване на контролен мониторинг;
- Законосъобразно управление на генерираните от дружеството отпадъци.