



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ  
Министерство на околната среда и водите  
Регионална инспекция по околната среда и водите – Варна

Утвърдил,

Директор на РИОСВ:



**ДОКЛАД**

от контролна проверка по прилагане на екологичното законодателство

Обект: ПСОВ Камчия, стопанисвана от „Водоснабдяване и канализация Варна“ ООД

Дата на извършване на проверката: 24.09.2012 г.

Място на извършване на проверката: к.к. Камчия, общ. Аврен

Проверени фактори и компоненти на околната среда:

- Отпадъци;
- Води.

Цели на проверката:

Осъществяване на контрол по изпълнение на изискванията на Закона за управление на отпадъците и Закона за водите.

Извършени дейности:

За датата на проверката операторът е уведомен предварително с писмо на РИОСВ - Варна с изх. № И-610/05.09.2012 г. относно организацията на работата и обхвата на проверката.

На 24.09.2012 г. на основание чл. 148, ал. 3 от Закона за опазване на околната среда и Заповед № 213/30.08.2012 г. на директора на РИОСВ - Варна се извърши проверка на ПСОВ Камчия, стопанисвана от „Водоснабдяване и канализация Варна“ ООД.

Констативна част:

Основната дейност на обекта е пречистване на отпадъчните води, формиращи се в к.к. Камчия.

1. Компонент „Води“:

За обекта има издадено разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти № 2314 0006/29.10.2008 г. издадено от Басейнова дирекция за черноморски район. Във връзка с поставените условия в разрешителното е установено следното:

1. Има монтирано измервателно устройство за количествата зауствани в р. Камчия отпадъчни води. Показанията ежедневно се отчитат в експлоатационен дневник. Пунктовете за собствен мониторинг са



9000, гр. Варна, ул. "Ян Палах" №4

Тел: (+35952)678860, Факс: (+35952) 634593, e-mail: riosv-vn@mbox.contact.bg, www.riosv-varna.org

обозначени и е осигурен достъп. Собствения мониторинг се изпълнява от акредитирана лаборатория към „Водоснабдяване и канализация Варна“ ООД. Резултатите от анализите се представят в РИОСВ Варна.

2. Канализационната система в к.к. Камчия е смесена. В устието на р. Камчия е предвидено заустване на преливник, който да се използва в дъждовно време.

3. При оглед на канално помпена станция 1 и канално помпена станция “РАЙ” не се установи преливане на отпадъчни води.

4. В ПСОВ няма предвидени аварийни и байпасни връзки. През 2012 няма констатирани аварийни ситуации.

5. Площадката е бетонирена и съответно при евентуален разлив на реагенти, химикали или горива няма да бъде допуснато замърсяване на р. Камчия.

6. ПСОВ Камчия е проектирана за 125 000 м<sup>3</sup>/денонощие. В момента за денонощие постъпват около 350 м<sup>3</sup>, което представлява 0,28%. При този входящ товар не може да се извършва експлоатация на съоръженията, съгласно проекта. Времето на времепрестой на отпадъчните води в съоръженията е много голям и не могат да бъдат постигнати технологичните условия за натоварване на активната утайка в биостъпалото, респективно не може да бъде постигната необходимата възраст на активната утайка. В тази връзка се извършва само механично пречистване на отпадъчните води.

## **2. Фактор „Отпадъци“:**

Проверявания обект е включен към разрешение № 03-ДО-041-03/02.02.2010 г. за срок до 31.12.2015 г. и утвърдена програма за дейности с отпадъци с решение № 428-00-П/02.02.2010 г. Обектът е фигурира като площадка № 5, на която се извършват дейности по временно съхраняване и транспортиране на отпадъци с кодове 19 08 01, 19 08 02 и 19 08 05.

Отпадъците от решетки и сита се съхраняват в метален контейнер на открита площадка.

Отпадъците от пясъкоуловителите се съхраняват на бетонирена площадка с площ 400 м<sup>2</sup> и дълбочина 80 см.

Утайките се съхраняват в 3 бр. изсушителни полета с обща площ 1200 м<sup>2</sup> и дълбочина 80 см. Утайките достигат до изсушителните полета по бетонирен канал, а в него попадат посредством метална тръба от два изгнивателя.

Към момента на проверката дружеството е в процес на сключване на договор за предаване на съхраняваните отпадъци.

Отчетността е водена редовно в една отчетна книга заверена от РИОСВ Варна.