



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ  
Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите – Варна

Утвърдил,

Директор на РИОСВ:

Вяняна Рашилова



ДОКЛАД

от контролна проверка по прилагане на екологичното законодателство

Обект: Пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) "Провадия", стопанисвана от "Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД, гр. Варна

Дата на извършване на проверката: 21.09.2012 г.

Място на извършване на проверката: гр. Провадия

Проверени компоненти и фактори на околната среда:

- Води;
- Отпадъци;

Цели на проверката:

Осъществяване на контрол по изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда, Закона за водите и Закона за управление на отпадъците, както и подзаконовите нормативни актове.

Извършени дейности:

За датата на проверката операторът е предварително уведомен с писмо на РИОСВ - Варна с изх. № И-610/05.09.2012 г., относно организацията на работата и обхвата на проверката.

На 21.09.2012 г. на основание чл. 148, ал. 3 от Закона за опазване на околната среда и Заповед № 213/30.08.2012 г. на директора на РИОСВ - Варна се извърши проверка на ПСОВ "Провадия", находяща се в гр. Провадия, общ. Провадия

Проверени са:

- Пречиствателни съоръжения;
- Изсушителни полета;



9000, гр. Варна, ул. "Ян Палах" №4

Тел: (+35952)678872, Факс: (+35952) 634593, e-mail: riosv-vn@mbox.contact.bg, www.riosv-varna.org

- Документи касаещи опазване на водите и управление на отпадъците.

#### **Констативна част:**

Основна дейност на ПСОВ "Провадия" е пречистване на отпадъчни води от канализационната система на гр. Провадия.

#### **1. Компонент „Води“:**

За обект ПСОВ "Провадия" има издадено разрешително № 23110017/11.02.2011 г. за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърностни водни обекти от директора на БДЧР – Варна на община Провадия и ползвател "Водоснабдяване и канализация – Варна" ООД. С решение № 926/27.04.2012 г. на директора на БДЧР – Варна е изменен срока за достигане на индивидуалните емисионни ограничения на отпадъчните води до шест месеца от въвеждане в редовна експлоатация на ПСОВ "Провадия", но не по-късно от 31.12.2015 г.

В ПСОВ "Провадия" се реализира проект "Разширение, реконструкция и модернизация на ПСОВ – гр. Провадия, основен ремонт на канализационен тласкател от КПС-3 до съществуваща изливна шахта гр. Провадия". Всички съоръжения в ПСОВ по технологичния път на пречистване на водите функционират.

Собственият мониторинг се извършва ежемесечно от акредитирана лаборатория към "Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД, гр. Варна, като резултатите се представят в РИОСВ – Варна.

Измервателното устройство за количествата на заустените пречистени отпадъчни води е демонтирано във връзка с реализирането на горесцитирания проект, за което РИОСВ – Варна е уведомена с писмо с вх. № 26-00-5209/17.08.2012 г. Измерването на отпадъчните води се осъществява на база работни часове в КПС. Отчетените количества се записват ежедневно в дневник.

Води се технологичен дневник, в който се отразяват аварийните ситуации по съоръженията. Не е констатирана авария през 2012 г., която да налага изпускане на непречистени отпадъчни води във водоприемника.

Целостта на пломбите, поставени от РИОСВ – Варна на саваците на аварийната и байпасна връзки не са нарушени.

#### **2. Фактор „Отпадъци“:**

ПСОВ "Провадия" е включена като площадка № 8 в разрешение за дейности с отпадъци № 03 - ДО - 041-03/02.02.2010 г., издадено от РИОСВ – Варна на "Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД, гр. Варна, със срок на действие до 31.12.2015 г.

На цитираната площадка се генерират следните отпадъци с код и наименование:

- 19 08 01 - отпадъци от решетки и сита;
- 19 08 02 - отпадъци от песъкоуловители;

- 19 08 05 - утайки от пречистване на отпадъчни води от населени места.

Отпадъците от решетки и сита се съхраняват на открита бетонирана площадка с площ 4,5 кв. м. Отпадъците от песъкоуловителите се съхраняват на обособена площадка.

Поради текущите строително-монтажни дейности по горесцитирания проект, изсушителните полета са демонтирани. Утайките от изсушителните полета общо 392,5 т. са транспортирани за временно съхраняване на площадка № 4 от разрешение за дейности с отпадъци № 03 - ДО – 041-03/02.02.2012 г. Новогенерираните отпадъци с код 19 08 05 се задържат в емшеворите кладенци.

Отчетността се води редовно в заверени от РИОСВ – Варна отчетни книги по отпадъците.

Не са представени договори за предаване на генерираните отпадъци от площадката.

#### **Заклучение**

Дружеството спазва разпоредбите на Закона за водите и извършва дейност по временно съхраняване на отпадъците, генерирани от дейността си, съгласно изискванията на Закона за управление на отпадъците.

На управителя на дружеството е дадено следното предписание и е определен срок за неговото изпълнение:

Да се представят в РИОСВ – Варна договори за предаване на отпадъците.

Срок: 28.09.2012 г.

#### **Приоритети за последваща контролна дейност:**

- Проследяване изпълненията на условията, поставени в разрешително № 23110017/11.02.2011 г. за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърностни води, както и извършване на контролен мониторинг;
- Законосъобразно управление на генерираните от дружеството отпадъци.