



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ  
Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите – Варна



Директор на РИОСВ -Варна:

инж. Христиана Генова

**ДОКЛАД**

от контролна проверка по прилагане на екологичното законодателство

**Обект:** Цех за производство на сурово краве мляко в с. Котленци, община Добричка, с оператор ЧЗП Радослава Рогова, гр. Добрич.

**Дата на извършване на проверката:** 07.09.2018 г.

**Място на извършване на проверката:** с. Котленци, община Добричка

**Проверени компоненти и фактори на околната среда:**

- Атмосферен въздух;
- Води.

**Цели на проверката:**

Осъществяване на контрол по изпълнение на Закона за опазване на околната среда – ЗООС, Закона за чистотата на атмосферния въздух и Закона за водите.

**Извършени дейности:**

За датата на проверката операторът е уведомен с писмо на РИОСВ-Варна, с изх. № 94-00-5577/24.08.2018 г., относно организацията на работата и обхвата на проверката.

На 07.09.2018 г. на основание чл. 148, ал. 3 от ЗООС и Заповед № 231/24.08.2018 г. на Директора на РИОСВ-Варна, се извърши проверка на ЧЗП Радослава Рогова, гр. Добрич цех за преработка на сурово краве мляко, с местонахождение с. Котленци, общ. Добричка

Проверени са:

- Цех основен;
- 3 бр. хладилни инсталации;
- Водоплътна лагуна за отпадъчни води;
- Документи и данни, свързани със законовите и подзаконовите нормативни актове по околна среда.

**Констативна част:**

Предмет на дейност на обекта е производство на краве мляко добито от собствена кравеферма. Капацитета на инсталациите е 500 л/ден. Произвеждат се кисело мляко, прясно мляко сирене и кашкавал.

МОСВ-Регионална инспекция  
Варна, ул. "Ян Палах" 4, тел. 63 45 79

№ 426

10.09.2018



9000, гр. Варна, ул. "Ян Палах" №4

Тел: (+35952)678 867, Факс: (+35952) 634593, e-mail: riosv\_vn@riosv-varna.org, www.riosv-varna.org

## 1. Компонент „Атмосферен въздух“:

За технологични нужди в обекта са инсталирани 3 броя хладилни агрегати, както следват: 1 в млекопункт с фреон R 404 A в количество 5 кг. и 2 на модулна мандра. Хладилните агрегати на модулната мандра са с фреон R 407 A и R 404 A, като количеството им не е отбелязано. Хладилния агрегат зареден с фреон R 407 A не работи.

Хладилните системи не са етикетирани, съгласно изискванията на чл.12 от Регламент (ЕС) 517/2014 за флуорсъдържащите парникови газове и нямат досиета на системите. В модулната мандра има по две студени и две топли камери. В топлиите камери посредством вентилатори се подава студен въздух за поддържане на температура 12<sup>0</sup> С. В студените камери се поддържа температура 3<sup>0</sup> С.

За битови нужди се експлоатират 2 бр. газови котли работещи с природен газ в битови бутилки.

## 2. Компонент „Води“:

Водоснабдяването на обекта се извършва от водопроводната мрежа, изградена в района.

Производствените отпадъчни води се формират от измиване на амбалажа (използва се само нов амбалаж и измиването му с пресантивна мярка), измиване на технологичното оборудване (пастьоризация, сиренарска вана, дозатор за мляко, млекопровод, млекоохладителна вана и доилна инсталация и помещенията. Потока отпадъчни води се смесва с торовата маса от помещенията за отглеждане на животни и се отвежда във водоплътна лагуна. Съоръжението представлява вертикален метален цилиндър с бетоново дъно. Отпадъчните води заедно с торовата маса се използват за паторяване на земеделските земи обработвани от ЧЗП. Суроватката се съхранява в съд с вместимост 500 л, който предстои да бъде монтиран и се влага в храната на животните.

## Заклучение:

Необходимо е дружеството да предприеме мерки за привеждане на дейността си в съответствие с изискванията на нормативната уредба по околна среда.

**На Управителя на дружеството са направени следните предписания и е определен срок за тяхното изпълнение:**

1. Хладилните агрегати да се етикетират, съгласно изискванията на чл.12 от Регламент (ЕС) 517/2014 за флуорсъдържащите парникови газове.
2. Да се въведат досиетата на системите, съгласно изискванията на чл. 29, ал.1 от Наредба 1 (ДВ, бр.20/2017 г.)

срок: 10.10.2018 г.

Отговорник: Управител

3. Съгласно решението за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, отпадъчните води формирани се от цеха за преработка на мляко се събират и предават за транспортиране до ПСОВ. За предадените количества да се води отчетност.

срок: постоянен

Отговорник: Управител

**Приоритети за последваща контролна дейност:**

- спазване изискванията на Закона за чистотата на атмосферния въздух;
- спазване изискванията на Закона за водите;
- проследяване изпълнението на направените предписания.