



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите – Варна

Директор на РИОСВ-Варна,
инж. Христина Генцова



ДОКЛАД

от контролна проверка по прилагане на екологичното законодателство

Обект: „Комис” ООД, гр. Добрич

Дата на извършване на проверката: 21.05.2018 г.

Място на извършване на проверката: с. Плачи дол, общ. Добричка

Проверени компоненти и фактори на околната среда:

- Атмосферен въздух;
- Води;
- Отпадъци.

МОСВ-Регионална инспекция
Варна, ул. "Ян Палах" 4, тел.. 63 45 79

№ 247

25.05.2018

Цели на проверката:

Осъществяване на контрол по изпълнение на Закона за опазване на околната среда – ЗООС, Закона за чистотата на атмосферния въздух, Закона за водите и Закона за управление на отпадъците.

Извършени дейности:

За датата на проверката операторът е уведомен с писмо на РИОСВ-Варна, с изх. № И-402/24.04.2018 г., относно организацията на работата и обхвата на проверката.

На 21.05.2018 г. на основание чл. 148, ал. 3 от ЗООС и Заповед № 96/23.04.2018 г. на Директора на РИОСВ-Варна, се извърши проверка на „Комис” ООД, гр. Добрич, за обект, находящ се в с. Плачи дол, общ. Добричка.

Проверени са:

- Хладилни камери – 9 броя;
- Двухамерен бетонен резервоар;
- Документи и данни, свързани със законовите и подзаконовите нормативни актове по околна среда.

Констативна част:

Предмет на дейност на дружеството е производство и преработка (транжиране) на птиче месо.

1. Компонент „Атмосферен въздух”:

За нуждите на производството (охлаждане и замразяване) в обекта са инсталирани 9 броя хладилни инсталации, работещи с над 3 кг. хладилен агент.

Поддръжката и ремонта на инсталациите се извършва от оторизирана фирма, за което е сключен договор за абонаментно обслужване от 01.11.2013 г.

Представени са досиета на системите, от които е видно, че последни проверки за херметичност са извършени на 26.01.2018 г.



Етикетите на инсталациите са преведени на български език, но не съдържат информацията, която е необходима, а именно изразеното като маса и в еквивалент на CO₂ количество флуорсъдържащи парникови газове, съгласно изискванията на чл. 12 от Регламент 517/2017/ЕО за флуорсъдържащите парникови газове.

2. Компонент „Води“:

Водоснабдяването на обекта е от водопроводната мрежа на с. Плачи дол.

Към момента на проверката производствени отпадъчни води се генерират от измиване на технологично оборудване, посуда и помещения. Същите, посредством изградена вътрешна канализационна мрежа се отвеждат към двусекционен черпателен резервоар, с вместимост 125 м³.

Битово-фекалните отпадъчни води, генериращи се на територията на обекта, също са отведени към черпателният резервоар.

При огледа на резервоара се установи, че същият е в добро състояние, с наличие на свободен обем.

Отпадъчните води от втора секция на резервоара се предават за транспортиране до ГПСОВ-Добрич, съгласно сключен договор с оторизирано за целта лице.

3. Фактор „Отпадъци“:

От дейността на дружеството не се генерират отпадъци, тъй като към момента на проверката не се извършва клане на птици. Представено е ветеринарно-медицинско свидетелство от 2016 г. за транспортиране на животни.

На Управителя на дружеството са направено следното предписание и е определен срок за неговото изпълнение:

- Етикетите на хладилните инсталации да се преведат в съответствие с изискванията на чл. 12 от Регламент 517/2017/ЕО за флуорсъдържащите парникови газове, като доказателства за това да се предствят в РИОСВ-Варна, със срок за изпълнение до 22.06.2018 г.

Заклучение:

Дружеството извършва дейността си в съответствие с изискванията на нормативната уредба по околна среда.

Приоритети за последваща контролна дейност:

- Проследяване изпълнението на даденото предписание;
- Спазване изискванията на Регламент 517/2017/ЕО за флуорсъдържащите парникови газове;
- Законосъобразно управление на водите.