



# РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ


## Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите -- Варна

Утвърдил,

Директор на РИОСВ:

Румяна Радидова



### ДОКЛАД

от контролна проверка по прилагане на екологичното законодателство

**Обект:** Пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) "Девня", стопанисвана от "Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД, гр. Варна

**Дата на извършване на проверката:** 25.09.2012 г.

**Място на извършване на проверката:** гр. Девня

**Проверени компоненти и фактори на околната среда:**

- Води;
- Отпадъци.

**Цели на проверката:**

Осъществяване на контрол по изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда, Закона за водите и Закона за управление на отпадъците, както и подзаконовите нормативни актове.

**Извършени дейности:**

За датата на проверката операторът е предварително уведомен с писмо на РИОСВ - Варна с изх. № И-610/05.09.2012 г., относно организацията на работата и обхвата на проверката.

На 25.09.2012 г. на основание чл. 148, ал. 3 от Закона за опазване на околната среда и Заповед № 213/30.08.2012 г. на директора на РИОСВ - Варна се извърши проверка на ПСОВ "Девня", находяща се в гр. Девня.

**Проверени са:**

- Пречиствателни съоръжения;
- Документи касаещи опазване на водите, опазване на чистотата на атмосферния въздух и управление на отпадъците.



## **Констативна част:**

### **1. Компонент „Води“:**

За обекта има издадено разрешително № 23110013/25.08.2010 г. за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти и решение № 950/12.07.2012 г. за продължаване срока на действие и изменение на цитираното разрешително от директора на Басейнова дирекция за управление на водите в Черноморски район. Във връзка с поставените условия в разрешителното е констатирано следното:

Измервателното устройство за количествата зауствани отпадъчни води е в изправност. Пунктовете за собствен мониторинг са обозначени и е осигурен достъп. Собственият мониторинг се изпълнява от акредитирана лаборатория към "В и К Варна" ООД. Резултатите са представят в РИОСВ – Варна.

В ПСОВ Девня не са предвидени байпасни връзки и директно заустване на сурови води.

Аварийния изпускател към КПС на колектор А е трайно преграден поради високите води на реката и връщане на чисти води от реката в колектора.

В РИОСВ – Варна не е представена инвестиционна програма за СМР на канализационната мрежа и ПСОВ, т.к. не е осигурено финансиране.

### **2. Фактор „Отпадъци“:**

ПСОВ "Девня" е включена като площадка № 3 в разрешение за дейности с отпадъци № 03-ДО-041-03/02.02.2010 г., издадено от РИОСВ – Варна на "Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД, гр. Варна, със срок на действие до 31.12.2015 г.

На цитираната площадка се генерират следните отпадъци с код и наименование:

- 19 08 01 - отпадъци от решетки и сита;
- 19 08 02 - отпадъци от пясъкоуловители;
- 19 08 05 - утайки от пречистване на отпадъчни води от населени места.

Отпадъците от решетки и сита се съхраняват в три метални варела на откритата площадка.

Отпадъци от пясъкоуловителя се съхраняват на едно изсушително поле с площ 400 м<sup>2</sup>. Отпадъци с код 19 08 05 се обезводняват в пет броя изсушителни полета с обща площ 2000 м<sup>2</sup>.

Отчетността се води редовно в заверена от РИОСВ – Варна отчетна книга по отпадъците.

### **Заключение:**

Дружеството извършва дейности в съответствие с изискванията на Закона за опазване на околната среда, Закона за водите и Закона за управление на отпадъците, както и подзаконовите нормативни актове.

### **Приоритети за последваща контролна дейност:**

- Проследяване изпълненията на условията, поставени в разрешително № 23110013/25.08.2010 г. за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърностни води, както и извършване на контролен мониторинг;
- Анализ и утвърждаване на представени доклади за резултатите от собствен мониторинг;
- Законосъобразно управление на генерираните от дружеството отпадъци.