



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите – Варна

Утвърдил,

И.Д. Директор на РИОСВ

инж. Валери Станев Янев



ДОКЛАД

от контролна проверка по прилагане на екологичното законодателство

Обект: "Нестле България" АД, гр. София

Дата на извършване на проверката: 29.08.2013 г.

Място на извършване на проверката: гр. Варна, бул. "Вл. Варненчик" № 327

Проверени компоненти на околната среда:

- Атмосферен въздух;
- Води.

Цели на проверката:

Осъществяване на контрол по изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда, Закона за чистотата на атмосферния въздух, Закона за водите и Наредба за установяване на мерки по прилагане на Регламент (ЕО) № 842/2006 относно някои флуорирани парникови газове .

Извършени дейности:

За датата на проверката операторът е уведомен предварително, с писмо на РИОСВ-Варна с изх. № И-425/15.08.2013 г. относно организацията на работата и обхвата на проверката.

На 28.08.2013 г., на основание чл. 148, ал.3 от Закона за опазване на околната среда и Заповед № 195/14.08.2013 г. на И.Д. Директор на РИОСВ-Варна се извърши проверка на „Нестле България“ АД, гр. София.

Проверени са:

- Цех за производство на вафлени конуси и чашки ;
- Цех за производство на сладолед;



9000, гр. Варна, ул. "Ян Палах" №4

Тел: (+35952)678871, Факс: (+35952) 634593,
e-mail: riosv-vn@mbx.contact.bg, www.riosv-varna.org

- 3 бр. амонячни инсталации;
- 7 бр. хладилни инсталации;
- Документация.

Констативна част:

“Нестле България” АД е с основен предмет на дейност производство на сладолед. Същото се осъществява в два производствени цеха: цех за производство на вафлени конуси и чашки и цех за производство на сладолед.

1. Компонент “Атмосферен въздух”:

За нуждите на производството в обекта са инсталирани 7 бр. хладилни камери, работещи с фреон 404 А, в количество над 3 кг. хладилен агент.

Поддръжката и ремонта на системите се осъществява от хладилни техници, работещи в дружеството и притежаващи необходимите документи за правоспособност. Бяха представени досиета на системите, от които се установи, че проверки за херметичност се извършват редовно.

Дружеството е представило в РИОСВ-Варна информация за използваните количества фреони за 2012 г. по приложение № 6 от Наредба за установяване на мерки по Регламент (ЕО)842/2006 г. относно някои флуорирани парникови газове.

В обекта са инсталирани три броя амонячни инсталации с обща мощност 1850 kW. Поддръжката им се извършва от лицензирана фирма.

2. Компонент “Води”:

Отпадъчните води формирани от цех за производство на вафлени конуси и чашки и цех за производство на сладолед се отвеждат в локално пречиствателно съоръжение, след което се заустват в градска канализационна мрежа, посредством ревизионна шахта.

Битово-фекалните води формирани от санитарните възли и битовите помещения се заустват в градска канализационна система, съгласно Договор за доставка на вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води, сключен между дружеството и “В и К - Варна” ООД, гр. Варна.

Представени са протоколи от изпитване на ЛИК към “В и К” ООД, гр. Варна, от които са установени превишения на нормите по показатели регламентирани в Договора с “В и К - Варна” ООД, гр. Варна за отвеждане на отпадъчни води.

Не се констатира изтичане на отпадъчни води в повърхностни водни обекти.

Представен е Договор между дружеството и оторизирана фирма и Алекс № 1 към Договора за абонаментно поддръжане на канализационната мрежа на територията на фабриката за производство на сладолед.

От началото на 2013 г. до момента на проверката не е извършвано почистване на канализационната мрежа в обекта.

Заклучение:

Хладилните инсталации, работещи с над 3 кг. хладилен агент се поддържат в изправност и не се допуска пропуск на фреони в атмосферен въздух. Водят се досиета на системите, съгласно изискванията на Наредба за установяване на мерки по прилагане на Регламент (ЕО) № 842/2006 относно някои флуорирани парникови газове.

От дейността на дружеството не се допуска замърсяване на повърхностни водни обекти.

На Изпълнителния директор на дружеството са направени следните предписания и е определен срок за тяхното изпълнение:

- Да се предприемат действия за постигане на по-голяма ефективност на пречистване на локалното пречиствателно съоръжение и да се уведоми писмено РИОСВ-Варна за същите, със срок за изпълнение 27.09.2013 г.

Приоритети за последваща контролна дейност:

- Проследяване изпълнението на направеното предписание;
- Спазване изискванията на Наредба, приета с ПМС № 336.